SGS Analytics Sweden AB
Box 3080, 903 03 Umeå Tel: 090-71 16 60 Fax: 090-71 16 69
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Ackred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025

Fårskärets Vägfören

Fredrik Abramsson
Fårskäret 247
914 91 NORDMALING

Uppdragsgivare
Fårskärets Vägfören

Fredrik Abramsson
Fårskäret 247
914 91 NORDMALING

Rapport Nr
22320276 - 001

Rapport Sida 1(2)
utfärdad av ackrediterat laboratorium

Information om prov och provtagning

Provtyp	**Råvatten**		
Provtagningsdatum	2026-03-24 - 06:20	Temperatur vid ankomst	9 °C
Temperatur vid provtagning	-	Ankomsttidpunkt	2026-03-24 - 08:00
Provtagningsplats	Fårskäret	Laboratorieaktivitet startad	2026-03-24
Provtagare	Jesper		
Övriga uppgifter	-		
Provfakta (Kund = 0, SGS = 1)	0		
Provmärkning	Fårskäret		

Analysresultat

Metodbeteckning	*Analys/Undersökning av*	*Resultat*	*Enhet*	*Mätosäkerhet*
SS-EN ISO 10304-1:2009	Fluorid, F	0.24	mg/l	± 0.048 mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009	Nitratkväve, NO3-N	0.11	mg/l	± 0.022 mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009	Nitrat, NO3	0.49	mg/l	± 0.098 mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009	Klorid, Cl	5.8	mg/l	± 1.2 mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009	Sulfat, SO4	3.8	mg/l	± 0.76 mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Aluminium, Al (1)	0.24	mg/l	± 0.036 mg/l
Beräknad	Hårdhet tyska grader (1)	0.95	°dH	± 0.14 °dH
SS-EN ISO 11885:2009	Järn elof, Fe (1)	0.15	mg/l	
SS-EN ISO 11885:2009	Järn, Fe (1)	0.24	mg/l	± 0.036 mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Kalcium, Ca (1)	4.7	mg/l	± 0.71 mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Kalium, K (1)	1.0	mg/l	± 0.15 mg/l
SS-EN ISO 11885-1	Kisel, Si (1)	6.7	mg/l	± 1.0 mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Koppar, Cu (1)	<0.020	mg/l	± 0.0050 mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Magnesium, Mg (1)	1.3	mg/l	± 0.20 mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Mangan, Mn (1)	<0.020	mg/l	± 0.003 mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Natrium, Na (1)	2.6	mg/l	± 0.39 mg/l
SS-EN ISO 7027-1:2016	Turbiditet	0.61	FNU	± 0.092 FNU
Egen metod	Lukt	Ingen		
Egen metod	Lukt, art	-		
SS-EN ISO 7887:2012 C mod. (420 nm)	Färgtal	30	mg/l Pt	± 9.0 mg/l Pt
fd. SS 02 81 18 utg 1, mod.	Kemisk syreförbrukning COD-Mn	3.8	mg/l	± 0.38 mg/l
Beräknad	Aggressiv kolsyra CO2	33	mg/l	
- (*)	Temperatur, pH-mätning	21.5	°C	
SS-EN ISO 10523:2012	pH	5.9		
SS-EN 27888, utg 1	Konduktivitet 25°C	5.4	mS/m	± 0.54 mS/m
SS-EN ISO 9963-2, utg 1	Alkalinitet, HCO3	11	mg/l	± 1.1 mg/l
SS-EN ISO 11732:2005	Ammoniumkväve, NH4-N	<0.003	mg/l	± 0.002 mg/l
SS-EN ISO 11732:2005	Ammonium, NH4	<0.004	mg/l	± 0.002 mg/l
SS-EN ISO 13395:1996	Nitritkväve, NO2-N	<0.001	mg/l	± 0.0006 mg/l
SS-EN ISO 13395:1996	Nitrit, NO2	<0.003	mg/l	± 0.002 mg/l
SS-EN ISO 15681-2:2018	Fosfatfosfor, PO4-P	<0.002	mg/l	± 0.001 mg/l
SS-EN ISO 15681-2:2018	Fosfat, PO4	<0.006	mg/l	± 0.003 mg/l

 Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.
sgs.com/analytics-se

SGS Analytics Sweden AB
Box 3080, 903 03 Umeå Tel: 090-71 16 60 Fax: 090-71 16 69
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Ackred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025

Fårskärets Vägfören

Fredrik Abramsson
Fårskäret 247
914 91 NORDMALING

Uppdragsgivare
Fårskärets Vägfören

Fredrik Abramsson
Fårskäret 247
914 91 NORDMALING

Rapport Nr
22320276 - 001

Rapport Sida 2(2)
utfärdad av ackrediterat laboratorium

Analysresultat

Metodbeteckning	*Analys/Undersökning av*	*Resultat*	*Enhet*	*Mätosäkerhet*
Beräknad (*)	Summa NO2/0.5 + NO3/50	<0.5	mg/l	

(*): Metod ej ackrediterad
(1) Resultat levererat av SGS Linköping

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Mätosäkerheten för pH är ± 0.2 pH-enheter.
Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår kundportal @mis
Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Umeå, 2026-04-20

Kopia sänds till:
c.vikstrom323@gmail.com

Åsa Hedman
Granskningsansvarig

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.
sgs.com/analytics-se