SGS Sweden AB
Box 3080, 903 03 Umeå Tel: 090-71 16 60 Fax: 090-71 16 69
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Ackred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025

Fårskärets Vägfören

Fredrik Abramsson
Fårskäret 247
914 91 NORDMALING

Uppdragsgivare
Fårskärets Vägfören

Fredrik Abramsson
Fårskäret 247
914 91 NORDMALING

Rapport Nr
22338464 - 001

Rapport Sida 1(2)
utfärdad av ackrediterat laboratorium

Information om prov och provtagning

Provtyp	**Dricksvatten hos användare, ej avhärdat**		
Provtagningsdatum	2026-07-01 - 09:00	Temperatur vid ankomst	18 °C
Temperatur vid provtagning	-	Ankomsttidpunkt	2026-07-01 - 14:00
Provtagningsplats	Stamvatten	Laboratorieaktivitet startad	2026-07-01
Provtagare	Jesper		
Övriga uppgifter	-		
Provfakta (Kund = 0, SGS = 1)	0		
Enligt uppgift - klor, total	-		
Provmärkning	Stamvatten		

Analysresultat

Metodbeteckning	*Analys/Undersökning av*	*Resultat*	*Enhet*	*Mätosäkerhet*
SS-EN ISO 11885:2009	Aluminium, Al (1)	0.16	mg/l	± 0.024 mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Järn, Fe (1)	0.16	mg/l	± 0.024 mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Mangan, Mn (1)	<0.020	mg/l	± 0.003 mg/l
SS-EN ISO 7027-1:2016	Turbiditet	0.42	FNU	± 0.075 FNU
Egen metod	Lukt	Svag		
Egen metod	Lukt, art	Obestämd		
SS-EN ISO 7887:2012 C mod. (420 nm)	Färgtal	40	mg/l Pt	± 12 mg/l Pt
fd. SS 02 81 18 utg 1, mod.	Kemisk syreförbrukning COD-Mn	4.7	mg/l	± 0.47 mg/l
- (*)	Temperatur, pH-mätning	21.5	°C	
SS-EN ISO 10523:2012	pH	7.5		
SS-EN 27888, utg 1	Konduktivitet 25°C	15	mS/m	± 1.5 mS/m
SS-EN ISO 11732:2005	Ammoniumkväve, NH4-N	<0.003	mg/l	± 0.002 mg/l
SS-EN ISO 11732:2005	Ammonium, NH4	<0.004	mg/l	± 0.002 mg/l

(*): Metod ej ackrediterad
(1) Resultat levererat av SGS Linköping

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

 Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.
sgs.com/analytics-se

SGS Sweden AB
Box 3080, 903 03 Umeå Tel: 090-71 16 60 Fax: 090-71 16 69
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Ackred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025

Fårskärets Vägfören

Fredrik Abramsson
Fårskäret 247
914 91 NORDMALING

Uppdragsgivare
Fårskärets Vägfören

Fredrik Abramsson
Fårskäret 247
914 91 NORDMALING

Rapport Nr
22338464 - 001

Rapport Sida 2(2)
utfärdad av ackrediterat laboratorium

22338464-001	.	Gränsvärdet för Färg (30 mg/l) är överskridet.

I enlighet med SS-EN ISO 19458:2006 bör mikrobiologiska vattenprov helst transporteras vid en temperatur på 5 +/- 3 °C.

Mätosäkerheten för pH är ± 0.2 pH-enheter.

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår kundportal @mis

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Kommentar om överskridet gränsvärde avser analyser med gränsvärden enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2022:12) gällande dricksvatten hos användare. Gränsvärdena avser endast utförda analyser med gränsvärde enligt föreskriften och utifrån resultat utan hänsyn till mätosäkerheten. Ej kommenterade resultat är inom gränsvärde eller gränsvärde saknas. För mer information, se www.sgs.com/analytics-se

Umeå, 2026-07-16

Kopia sänds till:
c.vikstrom323@gmail.com

Åsa Hedman
Granskningsansvarig

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.
sgs.com/analytics-se