SGS Sweden AB
Box 3080, 903 03 Umeå Tel: 090-71 16 60 Fax: 090-71 16 69
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Ackred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025

Fårskärets Vägfören

Fredrik Abramsson
Fårskäret 247
914 91 NORDMALING

Uppdragsgivare
Fårskärets Vägfören

c/o Mats Landgren
Rågången 6 C
903 37 UMEÅ

Rapport Nr
22348008 - 001

Rapport Sida 1(2)
utfärdad av ackrediterat laboratorium

Information om prov och provtagning

Provtyp	**Råvatten**		
Provtagningsdatum	2026-08-31 - 07:30	Temperatur vid ankomst	13 °C
Temperatur vid provtagning	-	Ankomsttidpunkt	2026-08-31 - 09:10
Provtagningsplats	-	Laboratorieaktivitet startad	2026-08-31
Provtagare	Jesper		
Övriga uppgifter	-		
Provfakta (Kund = 0, SGS = 1)	0		
Provmärkning			

Analysresultat

Metodbeteckning	*Analys/Undersökning av*	*Resultat*	*Enhet*	*Mätosäkerhet*
SS-EN ISO 10304-1:2009	Fluorid, F	0.26	mg/l	± 0.052 mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009	Nitratkväve, NO3-N	0.19	mg/l	± 0.038 mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009	Nitrat, NO3	0.85	mg/l	± 0.17 mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009	Klorid, Cl	5.2	mg/l	± 1.0 mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009	Sulfat, SO4	3.3	mg/l	± 0.66 mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Aluminium, Al (1)	0.39	mg/l	± 0.059 mg/l
Beräknad	Hårdhet tyska grader (1)	0.85	°dH	± 0.13 °dH
SS-EN ISO 11885:2009	Järn elof, Fe (1)	0.43	mg/l	
SS-EN ISO 11885:2009	Järn, Fe (1)	0.65	mg/l	± 0.098 mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Kalcium, Ca (1)	4.3	mg/l	± 0.65 mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Kalium, K (1)	1.1	mg/l	± 0.17 mg/l
SS-EN ISO 11885-1	Kisel, Si (1)	6.8	mg/l	± 1.0 mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Koppar, Cu (1)	<0.020	mg/l	± 0.0050 mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Magnesium, Mg (1)	1.1	mg/l	± 0.17 mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Mangan, Mn (1)	<0.020	mg/l	± 0.003 mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Natrium, Na (1)	2.6	mg/l	± 0.39 mg/l
SS-EN ISO 7027-1:2016	Turbiditet	2.8	FNU	± 0.42 FNU
Egen metod	Lukt	Ingen		
Egen metod	Lukt, art	-		
SS-EN ISO 7887:2012 C mod. (420 nm)	Färgtal	80	mg/l Pt	± 24 mg/l Pt
fd. SS 02 81 18 utg 1, mod.	Kemisk syreförbrukning COD-Mn	6.3	mg/l	± 0.63 mg/l
Beräknad	Aggressiv kolsyra CO2	40	mg/l	
- (*)	Temperatur, pH-mätning	21.5	°C	
SS-EN ISO 10523:2012	pH	5.8		
SS-EN 27888, utg 1	Konduktivitet 25°C	5.1	mS/m	± 0.51 mS/m
SS-EN ISO 9963-2, utg 1	Alkalinitet, HCO3	12	mg/l	± 1.2 mg/l
SS-EN ISO 11732:2005	Ammoniumkväve, NH4-N	<0.003	mg/l	± 0.002 mg/l
SS-EN ISO 11732:2005	Ammonium, NH4	<0.004	mg/l	± 0.002 mg/l
SS-EN ISO 13395:1996	Nitritkväve, NO2-N	0.004	mg/l	± 0.00060 mg/l
SS-EN ISO 13395:1996	Nitrit, NO2	0.012	mg/l	± 0.0018 mg/l
SS-EN ISO 15681-2:2018	Fosfatfosfor, PO4-P	<0.002	mg/l	± 0.001 mg/l
SS-EN ISO 15681-2:2018	Fosfat, PO4	<0.006	mg/l	± 0.003 mg/l

 Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.
sgs.com/analytics-se

SGS Sweden AB
Box 3080, 903 03 Umeå Tel: 090-71 16 60 Fax: 090-71 16 69
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Ackred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025

Fårskärets Vägfören

Fredrik Abramsson
Fårskäret 247
914 91 NORDMALING

Uppdragsgivare
Fårskärets Vägfören

c/o Mats Landgren
Rågången 6 C
903 37 UMEÅ

Rapport Nr
22348008 - 001

Rapport Sida 2(2)
utfärdad av ackrediterat laboratorium

Analysresultat

Metodbeteckning	*Analys/Undersökning av*	*Resultat*	*Enhet*	*Mätosäkerhet*
Beräknad (*)	Summa NO2/0.5 + NO3/50	<0.5	mg/l	

(*): Metod ej ackrediterad
(1) Resultat levererat av SGS Linköping

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Mätosäkerheten för pH är ± 0.2 pH-enheter.
Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår kundportal @mis
Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Umeå, 2026-09-22

Kopia sänds till:
c.vikstrom323@gmail.com

Åsa Hedman
Granskningsansvarig

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.
sgs.com/analytics-se