SGS Sweden AB
Box 3080, 903 03 Umeå Tel: 090-71 16 60 Fax: 090-71 16 69
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Ackred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025

Fårskärets Vägfören

c/o Mats Landgren
Rågången 6 C
903 37 UMEÅ

Uppdragsgivare
Fårskärets Vägfören

c/o Mats Landgren
Rågången 6 C
903 37 UMEÅ

Rapport Nr
22350807 - 001

Rapport Sida 1(1)
utfärdad av ackrediterat laboratorium

Information om prov och provtagning

Provtyp	**Dricksvatten hos användare, ej avhärdat**		
Provtagningsdatum	2026-09-14 - 08:30	Temperatur vid ankomst	15 °C
Temperatur vid provtagning	-	Ankomsttidpunkt	2026-09-14 - 15:30
Provtagningsplats	Stamvatten	Ansättningsdatum	2026-09-14
Provtagare	Jesper Carlbaum		
Övriga uppgifter	-		
Provfakta (Kund = 0, SGS = 1)	0		
Enligt uppgift - klor, total	-		
Provmärkning	DVM002, Stamvatten		

Analysresultat

Metodbeteckning	*Analys/Undersökning av*	*Resultat*	*Enhet*	*Mätosäkerhet*
SS-EN ISO 6222:1999 mod.	Långsamväxande bakterier	130	cfu/ml	
SS-EN ISO 6222:1999	Odlingsbara mikroorganismer 22°C 3d	63	cfu/ml	
SS 028167-2, mod SS-EN ISO 9308-1/AC:2008	E coli	<1	cfu/100ml	
SS-EN ISO 7899-2	Intestinala Enterokocker	<1	cfu/100ml	
SS 028167-2 MF	Koliforma bakterier 35°C	1	cfu/100ml	

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

22350807-001 . Gränsvärdet för Koliforma bakterier (Påvisad/100ml) är överskridet.

I enlighet med SS-EN ISO 19458:2006 bör mikrobiologiska vattenprov helst transporteras vid en temperatur på 5 +/- 3 °C.

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Kommentar om överskridet gränsvärde avser analyser med gränsvärden enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2022:12) gällande dricksvatten hos användare. Gränsvärdena avser endast utförda analyser med gränsvärde enligt föreskriften och utifrån resultat utan hänsyn till mätosäkerheten. Ej kommenterade resultat är inom gränsvärde eller gränsvärde saknas. För mer information, se www.sgs.com/analytics-se

Umeå, 2026-09-23

Kopia sänds till:
c.vikstrom323@gmail.com

Emelie Keskitalo
Granskningsansvarig

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.
sgs.com/analytics-se