SGS Sweden AB
Box 3080, 903 03 Umeå Tel: 090-71 16 60 Fax: 090-71 16 69
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Ackred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025

Fårskärets Vägfören

c/o Mats Landgren
Rågången 6 C
903 37 UMEÅ

Uppdragsgivare
Fårskärets Vägfören

c/o Mats Landgren
Rågången 6 C
903 37 UMEÅ

Rapport Nr
22350808 - 001

Rapport Sida 1(2)
utfärdad av ackrediterat laboratorium

Information om prov och provtagning

Provtyp	**Dricksvatten hos användare, ej avhärdat**		
Provtagningsdatum	2026-09-14 - 08:30	Temperatur vid ankomst	15 °C
Temperatur vid provtagning	-	Ankomsttidpunkt	2026-09-14 - 15:30
Provtagningsplats	Stamvatten	Laboratorieaktivitet startad	2026-09-14
Provtagare	Jesper Carlbaum		
Övriga uppgifter	-		
Provfakta (Kund = 0, SGS = 1)	0		
Enligt uppgift - klor, total	-		
Provmärkning	DVK003, Stamvatten		

Analysresultat

Metodbeteckning	*Analys/Undersökning av*	*Resultat*	*Enhet*	*Mätosäkerhet*
SS-EN ISO 11885:2009	Aluminium, Al (1)	0.18	mg/l	± 0.027 mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Järn, Fe (1)	0.27	mg/l	± 0.041 mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Mangan, Mn (1)	<0.020	mg/l	± 0.003 mg/l
SS-EN ISO 7027-1:2016	Turbiditet	0.80	FNU	± 0.12 FNU
Egen metod	Lukt	Ingen		
Egen metod	Lukt, art	-		
SS-EN ISO 7887:2012 C mod. (420 nm)	Färgtal	60	mg/l Pt	± 18 mg/l Pt
fd. SS 02 81 18 utg 1, mod.	Kemisk syreförbrukning COD-Mn	5.8	mg/l	± 0.58 mg/l
- (*)	Temperatur, pH-mätning	20.9	°C	
SS-EN ISO 10523:2012	pH	7.6		
SS-EN 27888, utg 1	Konduktivitet 25°C	17	mS/m	± 1.7 mS/m
SS-EN ISO 11732:2005	Ammoniumkväve, NH4-N	<0.003	mg/l	± 0.002 mg/l
SS-EN ISO 11732:2005	Ammonium, NH4	<0.004	mg/l	± 0.002 mg/l

(*): Metod ej ackrediterad
(1) Resultat levererat av SGS Linköping

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

 Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.
sgs.com/analytics-se

SGS Sweden AB
Box 3080, 903 03 Umeå Tel: 090-71 16 60 Fax: 090-71 16 69
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Ackred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025

Fårskärets Vägfören

c/o Mats Landgren
Rågången 6 C
903 37 UMEÅ

Uppdragsgivare
Fårskärets Vägfören

c/o Mats Landgren
Rågången 6 C
903 37 UMEÅ

Rapport Nr
22350808 - 001

Rapport Sida 2(2)
utfärdad av ackrediterat laboratorium

22350808-001	.	Gränsvärdet för Järn (200 µg/l) är överskridet.
	.	Gränsvärdet för Färg (30 mg/l) är överskridet.
	.	Gränsvärdet för Kemisk syreförbrukning, COD-Mn (5 mg/l O2) är överskridet.

Mätosäkerheten för pH är ± 0.2 pH-enheter.
Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår kundportal @mis
Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Kommentar om överskridet gränsvärde avser analyser med gränsvärden enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2022:12) gällande dricksvatten hos användare. Gränsvärdena avser endast utförda analyser med gränsvärde enligt föreskriften och utifrån resultat utan hänsyn till mätosäkerheten. Ej kommenterade resultat är inom gränsvärde eller gränsvärde saknas. För mer information, se www.sgs.com/analytics-se

Umeå, 2026-09-29

Kopia sänds till:
c.vikstrom323@gmail.com

Åsa Hedman
Granskningsansvarig

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.
sgs.com/analytics-se